



**КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ,
ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ
САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПО НЕВСКОМУ РАЙОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»**

АКТ

**пожарно-профилактического мероприятия
по соблюдению требований пожарной безопасности**

Санкт-Петербург,
ул. Полярников, д.5

«13» июня 2023г.

На основании: распоряжений администрации Невского района Санкт-Петербурга от 05.04.2013 г. № 488-р «Об организации и осуществлении профилактики пожаров на объектах, подведомственных администрации Невского района» «13» июня 2023 года с « 11 » час. «00 » мин. до «17» час. «00» мин. проведено пожарно-профилактическое мероприятие на объекте недвижимости по адресу: пр. Искровский, д. 17, корп.2, лит. А
Правообладатели объекта пожарно-профилактического мероприятия: ГБДОУ детский сад № 111 Невского района Санкт-Петербурга.

Лицо (-а), проводившее (-ие) пожарно-профилактическое мероприятие: Инструктор противопожарной профилактики пожарной части (профилактическая) СПб ГКУ «ПСО Невского района» Романова Юлия Валерьевна.

При проведении пожарно-профилактического мероприятия присутствовали: заведующий ГБДОУ детский сад № 111 Дударева Наталья Ивановна

Представлен отчёт о расчёте пожарного риска: представлен

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: нет

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: нет.

Наличие декларации пожарной безопасности: в наличии

В ходе проведения профилактических мероприятий установлено:

1. Наличие и исправность автоматических систем противопожарной защиты:

Наименование АСППЗ	Наличие	Номер и дата последнего акта о проведении обслуживания	Исправна/не исправна	Инструкция ответственного (в наличии/ нет в наличии)
АУПС	в наличии	б/н от 05.06.2023		в наличии
СОУЭ	в наличии	б/н от 05.06.2023		в наличии
ЦАСПИ	в наличии	б/н от 05.06.2023		в наличии

2. Наличие и исправность внутреннего пожарного водопровода: акт проверки от 03.05.2023г

3. Укомплектованность объекта первичными средствами пожаротушения, наличие журнала учета огнетушителей: укомплектован, в наличии

4. Наличие основных организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности: приказы, инструкции в наличии

5. Организация и проведение обучения работников мерам пожарной безопасности: Журнал учета инструктажей в наличии. Удостоверения о прохождении ПТМ в наличии

6. Проведение тренировочных мероприятий по эвакуации: в наличии

Рекомендации по соблюдению требований пожарной безопасности:

№ п/п	Выявлены и рекомендованы к устранению нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Устранены во время проведения пожарно- профилактическ ого мероприятия
1	2	3	4
1	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на путях эвакуации	Основание: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.1, ч. 1 ст.6, ст. 134 табл. 28	

	из групп.	(табл.29), ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13.	
--	-----------	--	--

Проведен противопожарный инструктаж:

Тема инструктажа: Соблюдение требований ПБ в дошкольных учреждениях, природные пожары.

Присутствовало человек: 3

Вручены памятки: «Детская шалость с огнем- частая причина пожаров», «Правила пользования огнетушителем», Весенне-летний п/о период», «О запрете купания в неустановленных местах», «Памятка о безопасности на водных объектах для школьников», «Пожарная безопасность в детских оздоровительных лагерях», «Пожарная охрана Невского района сообщает».

Проведено практическое тренировочное занятие с членами ДПД -

Оказана консультативно-методическая помощь: Требования ПБ к путям эвакуации

Иные мероприятия проведенные в период пожарно-профилактического мероприятия: -

Перечень документов (копий) прилагаемых к акту: приказы, акт ТО АУПС и СОУЭ, акт проверки ВППВ, справка об эвакуации, копии уд. ПТМ

Инструктор ПП ПЧ Государственной противопожарной службы ПЧ (П) СПб ГКУ «ПСО Невского района»

« В » июня 2023г.

Первый экземпляр акта получил

